



- PRZECIĄŻNIK ZMIERZCHOWY
- CZUJNIK RUCHU, NASUFTOWY 360°, 1200 W, ZASIEG MIN. 8 m
- OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA DPK 218
- OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA DPK 240
- AGA LIGHT TROLL RC3841655SH RUBIN Clean 3x24W SH MAT IP65 (5250 lm) 74.0 W, 3xT5 24W/830
- AGA LIGHT TROLL RC4241655SH RUBIN Clean 4x24W SH MAT IP65 (8900 lm) 118.0 W, 2xTL5-54W/840
- AGA LIGHT TROLL RC4241655SH RUBIN Clean 4x24W SH MAT IP65 (7000 lm) 98.0 W, 4xT5 24W/830
- MA-GRZ-001 kinkiet GRAZ 16183/87/10 MASSIVE, 7 W, 230 V, IP44
- PHILIPS SPOT LED BCG440 3xLED-K2-10-/WW PSU-E20-240V WSKOŚTRUMIENIOWA OPRAWA LED (10°), 230 V 50 Hz, ŚWIATŁO - CIEPŁA BIEL
- OPRAWA LED, 230 V 50 Hz, Mur-Led-Inox A04 DO WUBUDOWANIA W MUR - RÓZMIESZCZENIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

- ŁĄCZNIK SCHODOWY/JEDNOBIEGUNOWY W WYKONANIU SZCZELNYM
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY W WYKONANIU SZCZELNYM
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
- PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY / JEDNOBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY / JEDNOBIEGUNOWY
- PRZYCISK DZWONKOWY 230 V, 50 Hz
- WYPUST ŚCIANNY
- WYPUST SUFITOWY / WYPUST OŚWIETLENIOWY
- WYPUST TRÓJFAZOWY
- WYPUST JEDNOFAZOWY
- GŁAZDO WYTKOWE PODWÓJNE
- GŁAZDO WYTKOWE POJEDYNCZE
- J.W. LECZ W WYKONANIU SZCZELNYM IP44
- J.W. LECZ 400 V, 32 A, 50 Hz

- DZWONEK 230 V
- ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU, Z TABLICAMI LICZNIKOWYMI
- ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA, PODTYNKOWA
- INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,4 m OD PODŁOGI
- ROZDZIELNICA WEZŁA CIEPŁENEGO
- ZŁĄCZE KABLOWE - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- NR ODBIORNIKA LUB GRUPY ODBIORNIKÓW W OBWODZIE
- NR OBWODU ROZDZIELNICY MIESZKANIOWEJ
- NR ODBIORNIKA LUB GRUPY ODBIORNIKÓW W OBWODZIE ADMINISTRACYJNY
- NR OBWODU ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY ZASILANIA
- IGŁICA ODGRZEWOWA h = 1,5 m
- ZŁĄCZE KONTROLNE NA ELEWACJI

- UWAGI:
- INSTALACJA W PIWNICY NA NA STYCHU NATYNKOWA W RUCHACH INSTALACYJNYCH.
 - INSTALACJA W MIESZKANIACH I NA KLATCE SCHODOWEJ PODTYNKOWA
 - ROZDZIELNICA WEZŁA CIEPŁENEGO
 - LINII ZASILAJĄCYCH UKŁADAC ZACHOWUJĄC MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ RÓWNA ZEWNĘTRZNEJ ŚREDNICY PRZEWODU.
 - INSTALACJA ODGRZEWOWA WYKONAN ZWIĘZAMI NISKIMI Z DRUTU STAŁEJDEG DOKYKOWANEJ 40 mm
 - ODRODKI BLACHARSKIE NA DACHU I METALOWE RYNNY POŁĄCZĄC ZE ZWIĘZAMI.

230/400 V 50 Hz
TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Przebudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego ul. Folwarczna 1, 67-200 Głogów dz. nr 476, AM-1, obręb: 0009 Żartów	
Gmina Miejska Głogów Rynek 10, 67-200 Głogów	
mgr inż. Marek Maściana	ZGP-III-630/20579
inż. Kazimierz Węgrzyn	45373Wm
AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ASA sp. z o.o.	
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PODDASZA	
SIERPIEŃ 2010	1:100
E-4	