

Wyniki - Ogólne

Nazwa projektu:	Os. Żarków, Budynek nr 1
Lokalizacja...:	Głogów
Projektant....:	mgr inż. Ireneusz Grodź
Data obliczeń :	Środa, 13 Października 2010, 13:56

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°C].....:	80.00	Tp, [°C]:	60.00
Tprz, [°C].....:	58.82		
Rodz. czynnika:	Woda		

Parametry źródła ciepła:

Opór hydr.[Pa]:	10	Pojemność [l]:	1
-----------------	----	----------------	---

Informacje o typach rur:

Typ A:	TIGRISAL	Typ B:	74244-01	Typ C:	BOR-STAB	Typ D:	
Typ E:		Typ F:		Typ G:		Typ H:	
Typ I:		Typ J:		Typ K:		Typ L:	
Typ M:		Typ N:		Typ O:		Typ P:	

Opór hydrauliczny instalacji i źródła ciepła... dPc, [Pa]:	34123
Minimalny opór działki z grzejnikiem..... dPgmin, [Pa]:	1146
Całkowity strumień wody w instalacji..... Gc, [kg/s]:	2.011
Całkowita pojemność instalacji..... Vc, [l]:	2367
Obliczeniowa moc cieplna instalacji..... Qo, [W]:	168409
Moc tracona..... Qtr, [W]:	10260
Całk. moc przekazywana przez instalację..... Qcał, [W]:	178340

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane...:	39	Nadmiar mocy, [W]:	8954
Niedogrzewane...:	1	Deficyt mocy, [W]:	329
Moc grzej..[W]:	177034	Zyski od przewodów, [W]:	0

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:	0	Zyski od przewodów, [W]:	914
-----------------	---	--------------------------	-----

Grzejniki:

Przegrzewające:	39	Nadmiar mocy, [W]:	10068
Niedogrzewające:	5	Deficyt mocy, [W]:	1444
Obl. moc, [W]...:	168409	Rzeczywista moc, [W]:	177034

Wyniki - Grzejniki

Pom.	Typ grz.	n	L	Qobl	Qdef	Agrz	G
		[el.]	[m]	[W]	[W]		[kg/s]
-1A/1	CN-11K-60	92	0.92	993	6	1.000	0.01186
0A/1/1	CN-11KV-40	52	0.52	257	-32	1.000	0.00307
1A/1/1	CN-11KV-40	52	0.52	255	-33	1.000	0.00305
2A/1/1	CN-11KV-40	40	0.40	223	-6	1.000	0.00266
1A/4	CN-11KV-60	40	0.40	237	-132	1.000	0.00283
2A/4	CN-11KV-60	40	0.40	180	-154	1.000	0.00215
0A/3/1	CN-21KV-40	52	0.52	395	-33	1.000	0.00472
1A/3/1	CN-21KV-40	40	0.40	338	-0	1.000	0.00404
2A/3/1	CN-21KV-40	52	0.52	370	-51	1.000	0.00442
0A/1/3	CN-22KV-50	92	0.92	1084	-50	1.000	0.01295
0A/1/4	CN-22KV-50	40	0.40	578	61	1.000	0.00690
0A/1/4	CN-22KV-50	52	0.52	578	-54	1.000	0.00690
0A/1/5	CN-22KV-50	72	0.72	818	-62	1.000	0.00977
0A/2/3	CN-22KV-50	60	0.60	724	-21	1.000	0.00864
0A/2/3	CN-22KV-50	52	0.52	702	40	1.000	0.00839
0A/2/3	CN-22KV-50	60	0.60	702	-36	1.000	0.00839
0A/3/4	CN-22KV-50	60	0.60	815	50	1.000	0.00974
0A/3/4	CN-22KV-50	60	0.60	791	31	1.000	0.00945
0A/3/4	CN-22KV-50	72	0.72	791	-80	1.000	0.00945
0A/3/5	CN-22KV-50	92	0.92	1036	-85	1.000	0.01237
0A/3/6	CN-22KV-50	52	0.52	708	44	1.000	0.00846
0A/3/6	CN-22KV-50	60	0.60	708	-32	1.000	0.00846
0A/4	CN-22KV-50	40	0.40	270	-259	1.000	0.00322
0A/5	CN-22KV-50	52	0.52	804	-89	1.000	0.00960
0A/6	CN-22KV-50	40	0.40	150	-242	1.000	0.00179
1A/1/3	CN-22KV-60	92	0.92	1207	-53	1.000	0.01441
1A/1/4	CN-22KV-60	40	0.40	638	64	1.000	0.00762
1A/1/4	CN-22KV-60	52	0.52	638	-62	1.000	0.00762
1A/1/5	CN-22KV-60	60	0.60	779	-41	1.000	0.00930
1A/2/3	CN-22KV-60	52	0.52	718	-3	1.000	0.00858
1A/2/3	CN-22KV-60	52	0.52	697	-19	1.000	0.00832
1A/2/3	CN-22KV-60	52	0.52	697	-19	1.000	0.00832
1A/3/4	CN-22KV-60	60	0.60	906	56	1.000	0.01082
1A/3/4	CN-22KV-60	60	0.60	879	35	1.000	0.01050
1A/3/4	CN-22KV-60	72	0.72	879	-89	1.000	0.01050
1A/3/5	CN-22KV-60	72	0.72	1001	0	1.000	0.01195
1A/3/6	CN-22KV-60	60	0.60	799	-26	1.000	0.00954
1A/3/6	CN-22KV-60	60	0.60	799	-26	1.000	0.00954
1A/5	CN-22KV-60	52	0.52	866	-120	1.000	0.01034
2A/1/3	CN-22KV-60	60	0.60	790	-33	1.000	0.00943
2A/1/4	CN-22KV-60	40	0.40	490	-49	1.000	0.00585
2A/1/4	CN-22KV-60	40	0.40	490	-49	1.000	0.00585

Wyniki - Grzejniki

Pom.	Typ grz.	n	L	Qobl	Qdef	Agrz	G
		[el.]	[m]	[W]	[W]		[kg/s]
2A/1/5	CN-22KV-60	52	0.52	598	-89	1.000	0.00714
2A/2/3	CN-22KV-60	40	0.40	554	-2	1.000	0.00661
2A/2/3	CN-22KV-60	40	0.40	538	-14	1.000	0.00642
2A/2/3	CN-22KV-60	40	0.40	538	-14	1.000	0.00642
2A/3/4	CN-22KV-60	40	0.40	587	24	1.000	0.00701
2A/3/4	CN-22KV-60	52	0.52	570	-108	1.000	0.00681
2A/3/4	CN-22KV-60	40	0.40	570	11	1.000	0.00681
2A/3/5	CN-22KV-60	52	0.52	733	8	1.000	0.00875
2A/3/6	CN-22KV-60	40	0.40	459	-70	1.000	0.00548
2A/3/6	CN-22KV-60	40	0.40	459	-70	1.000	0.00548
2A/5	CN-22KV-60	40	0.40	530	-186	1.000	0.00633
0A/3/2	COS-STAN110-75	1	0.75	461	-42	1.000	0.00551
1A/3/2	COS-STAN110-75	1	0.75	518	0	1.000	0.00619
0A/3/3	COS-STAN-70-40	1	0.40	199	-17	1.000	0.00238
1A/3/3	COS-STAN-70-40	1	0.40	224	2	1.000	0.00268
2A/3/3	COS-STAN-70-40	1	0.40	96	-76	1.000	0.00119
2A/2/2	COS-STAN-70-50	1	0.50	256	-8	1.000	0.00306
0A/1/2	COS-STAN-70-60	1	0.60	325	9	1.000	0.00388
0A/2/2	COS-STAN-70-60	1	0.60	279	-4	1.000	0.00333
1A/2/2	COS-STAN-70-60	1	0.60	277	-5	1.000	0.00331
1A/1/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	354	6	1.000	0.00423
2A/1/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	325	-16	1.000	0.00388
2A/3/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	312	-25	1.000	0.00373
0D/3/1	CN-11KV-40	52	0.52	289	-9	1.000	0.00345
0D/4/1	CN-11KV-40	40	0.40	234	2	1.000	0.00279
1D/3/1	CN-11KV-40	40	0.40	233	1	1.000	0.00278
1D/4/1	CN-11KV-40	40	0.40	209	-17	1.000	0.00250
2D/3/1	CN-11KV-40	52	0.52	249	-37	1.000	0.00297
2D/4/1	CN-11KV-40	40	0.40	230	-1	1.000	0.00275
0D/6	CN-11KV-60	40	0.40	149	-160	1.000	0.00178
0D/7	CN-11KV-60	92	0.92	911	-60	1.000	0.01088
1D/5/1	CN-11KV-60	52	0.52	477	64	1.000	0.00570
1D/5/1	CN-11KV-60	72	0.72	477	-53	1.000	0.00570
1D/7	CN-11KV-60	72	0.72	710	-49	1.000	0.00848
2D/5/1	CN-11KV-60	40	0.40	339	26	1.000	0.00404
2D/5/1	CN-11KV-60	52	0.52	339	-42	1.000	0.00404
2D/7	CN-11KV-60	52	0.52	495	-49	1.000	0.00591
0D/1/1	CN-21KV-40	52	0.52	377	-46	1.000	0.00450
1D/1/1	CN-21KV-40	52	0.52	357	-60	1.000	0.00426
2D/1/1	CN-21KV-40	40	0.40	341	2	1.000	0.00407
0D/2/1	CN-22KV-40	52	0.52	463	-79	1.000	0.00553
1D/2/1	CN-22KV-40	40	0.40	439	-2	1.000	0.00524

Wyniki - Grzejniki

Pom.	Typ grz.	n	L	Qobl	Qdef	Agrz	G
		[el.]	[m]	[W]	[W]		[kg/s]
2D/2/1	CN-22KV-40	40	0.40	421	-15	1.000	0.00503
0D/1/3	CN-22KV-50	52	0.52	650	-1	1.000	0.00776
0D/1/3	CN-22KV-50	52	0.52	650	-1	1.000	0.00776
0D/1/4	CN-22KV-50	80	0.80	1003	0	1.000	0.01198
0D/2/3	CN-22KV-50	52	0.52	697	35	1.000	0.00832
0D/2/3	CN-22KV-50	60	0.60	697	-41	1.000	0.00832
0D/2/4	CN-22KV-50	92	0.92	1110	-32	1.000	0.01326
0D/3/3	CN-22KV-50	60	0.60	762	7	1.000	0.00909
0D/3/3	CN-22KV-50	60	0.60	762	7	1.000	0.00909
0D/3/4	CN-22KV-50	52	0.52	593	-44	1.000	0.00708
0D/3/4	CN-22KV-50	52	0.52	593	-44	1.000	0.00708
0D/4/3	CN-22KV-50	72	0.72	774	-94	1.000	0.00924
0D/4/3	CN-22KV-50	60	0.60	774	16	1.000	0.00924
0D/4/4	CN-22KV-50	72	0.72	896	-5	1.000	0.01070
0D/4/4	CN-22KV-50	72	0.72	896	-5	1.000	0.01070
0D/5/1	CN-22KV-50	80	0.80	1022	15	1.000	0.01221
0D/5/3	CN-22KV-50	92	0.92	1017	-100	1.000	0.01215
0D/5/3	CN-22KV-50	80	0.80	1017	11	1.000	0.01215
0D/5/4	CN-22KV-50	52	0.52	652	0	1.000	0.00779
1D/1/3	CN-22KV-60	40	0.40	624	52	1.000	0.00745
1D/1/3	CN-22KV-60	52	0.52	624	-72	1.000	0.00745
1D/1/4	CN-22KV-60	72	0.72	963	-29	1.000	0.01150
1D/2/3	CN-22KV-60	52	0.52	671	-39	1.000	0.00801
1D/2/3	CN-22KV-60	52	0.52	671	-39	1.000	0.00801
1D/2/4	CN-22KV-60	80	0.80	1069	-33	1.000	0.01277
1D/3/3	CN-22KV-60	52	0.52	727	2	1.000	0.00868
1D/3/3	CN-22KV-60	52	0.52	727	2	1.000	0.00868
1D/3/4	CN-22KV-60	40	0.40	536	-16	1.000	0.00640
1D/3/4	CN-22KV-60	40	0.40	536	-16	1.000	0.00640
1D/4/3	CN-22KV-60	60	0.60	738	-71	1.000	0.00881
1D/4/3	CN-22KV-60	52	0.52	738	11	1.000	0.00881
1D/4/4	CN-22KV-60	52	0.52	865	112	1.000	0.01033
1D/4/4	CN-22KV-60	72	0.72	865	-100	1.000	0.01033
1D/5/3	CN-22KV-60	52	0.52	782	45	1.000	0.00934
1D/5/3	CN-22KV-60	40	0.40	587	23	1.000	0.00701
1D/5/3	CN-22KV-60	52	0.52	587	-98	1.000	0.00701
1D/5/4	CN-22KV-60	72	0.72	967	-26	1.000	0.01155
2D/1/3	CN-22KV-60	40	0.40	466	-65	1.000	0.00557
2D/1/3	CN-22KV-60	40	0.40	466	-65	1.000	0.00557
2D/1/4	CN-22KV-60	52	0.52	628	-70	1.000	0.00750
2D/2/3	CN-22KV-60	40	0.40	440	-83	1.000	0.00525
2D/2/3	CN-22KV-60	40	0.40	440	-83	1.000	0.00525

Wyniki - Grzejniki

Pom.	Typ grz.	n	L	Qobl	Qdef	Agrz	G
		[el.]	[m]	[W]	[W]		[kg/s]
2D/2/4	CN-22KV-60	60	0.60	786	-37	1.000	0.00939
2D/3/3	CN-22KV-60	40	0.40	563	5	1.000	0.00672
2D/3/3	CN-22KV-60	40	0.40	563	5	1.000	0.00672
2D/3/4	CN-22KV-60	40	0.40	337	-142	1.000	0.00402
2D/3/4	CN-22KV-60	40	0.40	337	-142	1.000	0.00402
2D/4/3	CN-22KV-60	52	0.52	572	-108	1.000	0.00683
2D/4/3	CN-22KV-60	40	0.40	572	11	1.000	0.00683
2D/4/4	CN-22KV-60	40	0.40	526	-23	1.000	0.00628
2D/4/4	CN-22KV-60	40	0.40	526	-23	1.000	0.00628
2D/5/3	CN-22KV-60	40	0.40	490	-48	1.000	0.00586
2D/5/3	CN-22KV-60	40	0.40	368	-126	1.000	0.00439
2D/5/3	CN-22KV-60	40	0.40	368	-126	1.000	0.00439
2D/5/4	CN-22KV-60	52	0.52	655	-51	1.000	0.00782
0D/4/2	COS-STAN110-90	1	0.90	669	45	1.000	0.00799
0D/5/2	COS-STAN110-90	1	0.90	621	7	1.000	0.00742
1D/4/2	COS-STAN110-90	1	0.90	643	24	1.000	0.00768
1D/5/2	COS-STAN110-90	1	0.90	598	-11	1.000	0.00714
0D/3/2	COS-STAN-70-60	1	0.60	251	-24	1.000	0.00300
2D/1/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	337	-7	1.000	0.00402
2D/2/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	335	-9	1.000	0.00400
2D/3/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	336	-8	1.000	0.00401
2D/5/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	298	-35	1.000	0.00356
0D/1/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	387	-16	1.000	0.00462
0D/2/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	385	-17	1.000	0.00460
1D/1/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	371	-27	1.000	0.00443
1D/2/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	369	-29	1.000	0.00441
1D/3/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	370	-28	1.000	0.00442
2D/4/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	385	-17	1.000	0.00460
0B/5	CN-11KV-60	80	0.80	837	-18	1.000	0.01000
1B/5	CN-11KV-60	60	0.60	662	14	1.000	0.00791
2B/5	CN-11KV-60	52	0.52	475	-65	1.000	0.00567
0B/3/1	CN-21KV-40	40	0.40	294	-33	1.000	0.00351
0B/4/1	CN-21KV-40	52	0.52	376	-47	1.000	0.00449
1B/3/1	CN-21KV-40	40	0.40	296	-32	1.000	0.00353
1B/4/1	CN-21KV-40	52	0.52	382	-43	1.000	0.00456
2B/3/1	CN-21KV-40	40	0.40	316	-17	1.000	0.00377
2B/4/1	CN-21KV-40	52	0.52	387	-40	1.000	0.00462
0B/2/1	CN-22KV-40	40	0.40	455	10	1.000	0.00543
1B/2/1	CN-22KV-40	52	0.52	464	-79	1.000	0.00554
2B/2/1	CN-22KV-40	52	0.52	466	-78	1.000	0.00557
0B/1/3	CN-22KV-50	72	0.72	774	-94	1.000	0.00924
0B/1/3	CN-22KV-50	60	0.60	774	16	1.000	0.00924

Wyniki - Grzejniki

Pom.	Typ grz.	n	L	Qobl	Qdef	Agrz	G
		[el.]	[m]	[W]	[W]		[kg/s]
0B/2/3	CN-22KV-50	52	0.52	687	26	1.000	0.00820
0B/2/3	CN-22KV-50	60	0.60	687	-49	1.000	0.00820
0B/2/4	CN-22KV-50	40	0.40	523	16	1.000	0.00625
0B/2/4	CN-22KV-50	52	0.52	523	-92	1.000	0.00625
0B/2/5	CN-22KV-50	100	1.00	1210	-34	1.000	0.01445
0B/3/2	CN-22KV-50	60	0.60	670	-1	1.000	0.00800
0B/3/3	CN-22KV-50	80	0.80	925	-59	1.000	0.01105
0B/3/3	CN-22KV-50	72	0.72	925	16	1.000	0.01105
0B/3/4	CN-22KV-50	52	0.52	595	-43	1.000	0.00711
0B/3/4	CN-22KV-50	52	0.52	595	-43	1.000	0.00711
0B/4/3	CN-22KV-50	60	0.60	672	-60	1.000	0.00802
0B/4/3	CN-22KV-50	52	0.52	672	14	1.000	0.00802
0B/4/4	CN-22KV-50	80	0.80	948	-42	1.000	0.01132
1B/1/3	CN-22KV-60	60	0.60	801	-26	1.000	0.00957
1B/1/3	CN-22KV-60	60	0.60	801	-26	1.000	0.00957
1B/2/3	CN-22KV-60	52	0.52	711	-11	1.000	0.00849
1B/2/3	CN-22KV-60	52	0.52	711	-11	1.000	0.00849
1B/2/4	CN-22KV-60	40	0.40	540	-13	1.000	0.00645
1B/2/4	CN-22KV-60	40	0.40	540	-13	1.000	0.00645
1B/2/5	CN-22KV-60	92	0.92	1252	-22	1.000	0.01495
1B/3/2	CN-22KV-60	60	0.60	694	-36	1.000	0.00829
1B/3/3	CN-22KV-60	72	0.72	952	-38	1.000	0.01137
1B/3/3	CN-22KV-60	72	0.72	952	-38	1.000	0.01137
1B/3/4	CN-22KV-60	40	0.40	614	44	1.000	0.00733
1B/3/4	CN-22KV-60	52	0.52	614	-80	1.000	0.00733
1B/4/3	CN-22KV-60	52	0.52	696	-22	1.000	0.00831
1B/4/3	CN-22KV-60	52	0.52	696	-22	1.000	0.00831
1B/4/4	CN-22KV-60	72	0.72	974	-22	1.000	0.01163
2B/1/3	CN-22KV-60	52	0.52	579	-104	1.000	0.00691
2B/1/3	CN-22KV-60	40	0.40	579	16	1.000	0.00691
2B/2/3	CN-22KV-60	40	0.40	509	-36	1.000	0.00608
2B/2/3	CN-22KV-60	40	0.40	509	-36	1.000	0.00608
2B/2/4	CN-22KV-60	40	0.40	371	-125	1.000	0.00442
2B/2/4	CN-22KV-60	40	0.40	371	-125	1.000	0.00442
2B/2/5	CN-22KV-60	72	0.72	904	-73	1.000	0.01080
2B/3/2	CN-22KV-60	40	0.40	430	-47	1.000	0.00514
2B/3/3	CN-22KV-60	52	0.52	708	-12	1.000	0.00846
2B/3/3	CN-22KV-60	52	0.52	708	-12	1.000	0.00846
2B/3/4	CN-22KV-60	40	0.40	421	-96	1.000	0.00502
2B/3/4	CN-22KV-60	40	0.40	421	-96	1.000	0.00502
2B/4/3	CN-22KV-60	40	0.40	506	-38	1.000	0.00604
2B/4/3	CN-22KV-60	40	0.40	506	-38	1.000	0.00604

Wyniki - Grzejniki

Pom.	Typ grz.	n	L	Qobl	Qdef	Agrz	G
		[el.]	[m]	[W]	[W]		[kg/s]
2B/4/4	CN-22KV-60	52	0.52	656	-51	1.000	0.00783
0B/1/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	360	10	1.000	0.00430
0B/2/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	331	-12	1.000	0.00395
1B/2/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	341	-4	1.000	0.00407
2B/1/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	336	-8	1.000	0.00401
2B/2/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	315	-24	1.000	0.00376
2B/4/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	349	2	1.000	0.00417
0B/4/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	376	-24	1.000	0.00449
1B/1/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	372	-27	1.000	0.00444
1B/4/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	383	-19	1.000	0.00457
0C/2/1	CN-11KV-40	80	0.80	450	-11	1.000	0.00537
0C/3/1	CN-11KV-40	40	0.40	207	-19	1.000	0.00247
1C/2/1	CN-11KV-40	72	0.72	429	8	1.000	0.00512
1C/3/1	CN-11KV-40	52	0.52	285	-13	1.000	0.00340
2C/2/1	CN-11KV-40	72	0.72	431	10	1.000	0.00515
2C/3/1	CN-11KV-40	52	0.52	304	2	1.000	0.00363
0C/5	CN-11KV-60	80	0.80	869	7	1.000	0.01038
1C/5	CN-11KV-60	72	0.72	694	-63	1.000	0.00829
2C/5	CN-11KV-60	52	0.52	507	-41	1.000	0.00605
0C/4/1	CN-21KV-40	52	0.52	410	-24	1.000	0.00490
1C/4/1	CN-21KV-40	52	0.52	391	-37	1.000	0.00467
2C/4/1	CN-21KV-40	52	0.52	395	-35	1.000	0.00472
0C/7	CN-22K-60	112	1.12	1590	20	1.000	0.01899
0C/1/3	CN-22KV-50	60	0.60	793	30	1.000	0.00947
0C/1/3	CN-22KV-50	72	0.72	793	-82	1.000	0.00947
0C/2/3	CN-22KV-50	52	0.52	657	2	1.000	0.00784
0C/2/3	CN-22KV-50	52	0.52	657	2	1.000	0.00784
0C/2/4	CN-22KV-50	40	0.40	539	27	1.000	0.00643
0C/2/4	CN-22KV-50	52	0.52	539	-83	1.000	0.00643
0C/2/5	CN-22KV-50	112	1.12	1333	-56	1.000	0.01592
0C/3/2	CN-22KV-50	80	0.80	835	-45	1.000	0.00997
0C/3/3	CN-22KV-50	60	0.60	809	42	1.000	0.00966
0C/3/3	CN-22KV-50	52	0.52	607	-35	1.000	0.00725
0C/3/3	CN-22KV-50	52	0.52	607	-35	1.000	0.00725
0C/4/3	CN-22KV-50	60	0.60	763	6	1.000	0.00911
0C/4/3	CN-22KV-50	60	0.60	763	6	1.000	0.00911
0C/4/4	CN-22KV-50	92	0.92	1055	-76	1.000	0.01260
1C/1/3	CN-22KV-60	52	0.52	762	28	1.000	0.00910
1C/1/3	CN-22KV-60	60	0.60	762	-56	1.000	0.00910
1C/2/3	CN-22KV-60	40	0.40	631	57	1.000	0.00754
1C/2/3	CN-22KV-60	52	0.52	631	-69	1.000	0.00754
1C/2/4	CN-22KV-60	40	0.40	519	-30	1.000	0.00619

Wyniki - Grzejniki

Pom.	Typ grz.	n	L	Qobl	Qdef	Agrz	G
		[el.]	[m]	[W]	[W]		[kg/s]
1C/2/4	CN-22KV-60	40	0.40	519	-30	1.000	0.00619
1C/2/5	CN-22KV-60	92	0.92	1279	-4	1.000	0.01527
1C/3/2	CN-22KV-60	60	0.60	689	-41	1.000	0.00823
1C/3/3	CN-22KV-60	60	0.60	752	-63	1.000	0.00898
1C/3/3	CN-22KV-60	40	0.40	564	4	1.000	0.00674
1C/3/3	CN-22KV-60	40	0.40	564	4	1.000	0.00674
1C/3/4	CN-22KV-60	92	0.92	1204	-60	1.000	0.01438
1C/4/3	CN-22KV-60	52	0.52	734	6	1.000	0.00876
1C/4/3	CN-22KV-60	52	0.52	734	6	1.000	0.00876
1C/4/4	CN-22KV-60	72	0.72	1012	5	1.000	0.01209
2C/1/3	CN-22KV-60	40	0.40	563	3	1.000	0.00672
2C/1/3	CN-22KV-60	40	0.40	563	3	1.000	0.00672
2C/2/3	CN-22KV-60	40	0.40	453	-76	1.000	0.00540
2C/2/3	CN-22KV-60	40	0.40	453	-76	1.000	0.00540
2C/2/4	CN-22KV-60	40	0.40	349	-137	1.000	0.00417
2C/2/4	CN-22KV-60	40	0.40	349	-137	1.000	0.00417
2C/2/5	CN-22KV-60	72	0.72	948	-43	1.000	0.01132
2C/3/2	CN-22KV-60	40	0.40	422	-53	1.000	0.00504
2C/3/3	CN-22KV-60	40	0.40	553	-4	1.000	0.00660
2C/3/3	CN-22KV-60	40	0.40	415	-100	1.000	0.00495
2C/3/3	CN-22KV-60	40	0.40	415	-100	1.000	0.00495
2C/3/4	CN-22KV-60	60	0.60	810	-21	1.000	0.00967
2C/4/3	CN-22KV-60	40	0.40	539	-15	1.000	0.00644
2C/4/3	CN-22KV-60	40	0.40	539	-15	1.000	0.00644
2C/4/4	CN-22KV-60	52	0.52	695	-23	1.000	0.00830
0C/4/2	COS-STAN110-60	1	0.60	401	-17	1.000	0.00479
0C/2/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	355	6	1.000	0.00424
1C/2/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	339	-6	1.000	0.00405
2C/1/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	336	-9	1.000	0.00401
2C/2/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	314	-25	1.000	0.00375
2C/4/2	COS-STAN-70-75	1	0.75	349	1	1.000	0.00417
0C/1/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	388	-16	1.000	0.00463
1C/1/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	372	-28	1.000	0.00444
1C/4/2	COS-STAN-70-90	1	0.75	383	-20	1.000	0.00457

Wyniki - Nastawy

Typ	Numer		Pom.	Symbol	Nastawa	Aut.	dn	G	Kv	dP
	Pion	Dział.					[mm]	[kg/s]	[m3/h]	[Pa]
Z			0D/4/4	013G0360	2	0.31	15	0.011	0.182	4703
Z			0D/4/4	013G0360	2	0.31	15	0.011	0.182	4703
Z			0D/4/3	013G0360	2	0.32	15	0.009	0.155	4791
Z			0D/4/3	013G0360	2	0.32	15	0.009	0.155	4791
Z			0D/5/4	013G0360	1	0.32	15	0.008	0.130	4864
Z			0D/5/3	013G0360	2	0.32	15	0.012	0.202	4911
Z			0D/5/3	013G0360	2	0.32	15	0.012	0.202	4916
Z			0D/4/1	013G0360	1	0.04	15	0.003	0.130	627
Z			0D/5/1	013G0360	2	0.33	15	0.012	0.200	5047
Z			0D/3/4	013G0360	1	0.26	15	0.007	0.130	4014
Z			0D/3/4	013G0360	1	0.26	15	0.007	0.130	4014
Z			0D/3/3	013G0360	2	0.36	15	0.009	0.144	5443
Z			0D/3/3	013G0360	2	0.36	15	0.009	0.143	5447
Z			0D/3/1	013G0360	1	0.06	15	0.003	0.130	955
Z			0D/2/4	013G0360	3	0.35	15	0.013	0.213	5269
Z			0D/2/3	013G0360	1	0.37	15	0.008	0.130	5555
Z			0D/2/3	013G0360	1	0.37	15	0.008	0.130	5562
Z			0D/2/1	013G0360	1	0.16	15	0.006	0.130	2448
Z			0D/1/4	013G0360	2	0.36	15	0.012	0.190	5390
Z			0D/1/3	013G0360	1	0.32	15	0.008	0.130	4834
Z			0D/1/3	013G0360	1	0.32	15	0.008	0.130	4834
Z			0D/1/1	013G0360	1	0.11	15	0.005	0.130	1624
Z			0C/4/4	013G0360	4	0.32	15	0.013	0.299	2403
Z			0C/4/3	013G0360	2	0.35	15	0.009	0.206	2648
Z			0C/4/3	013G0360	2	0.35	15	0.009	0.206	2652
Z			0C/3/3	013G0360	2	0.32	15	0.007	0.170	2452
Z			0C/3/3	013G0360	2	0.32	15	0.007	0.170	2452
Z			0C/4/1	013G0360	1	0.25	15	0.005	0.130	1922
Z			0C/3/1	013G0360	1	0.06	15	0.002	0.130	490
Z			0C/2/4	013G0360	1	0.33	15	0.006	0.130	3313
Z			0C/2/4	013G0360	1	0.33	15	0.006	0.130	3321
Z			0C/2/3	013G0360	2	0.39	15	0.008	0.146	3921
Z			0C/2/3	013G0360	2	0.39	15	0.008	0.146	3925
Z			0C/2/1	013G0360	1	0.23	15	0.005	0.130	2317
Z			0C/3/3	013G0360	3	0.31	15	0.010	0.231	2372
Z			0C/2/5	013G0360	5	0.33	15	0.016	0.322	3303
Z			0B/4/4	013G0360	3	0.33	15	0.011	0.228	3339
Z			0B/4/3	013G0360	2	0.34	15	0.008	0.157	3519
Z			0B/4/3	013G0360	2	0.34	15	0.008	0.157	3520
Z			0B/3/3	013G0360	3	0.30	15	0.011	0.232	3085
Z			0B/3/3	013G0360	3	0.30	15	0.011	0.231	3086
Z			0B/4/1	013G0360	1	0.16	15	0.004	0.130	1615

Wyniki - Nastawy

Typ	Numer		Pom.	Symbol	Nastawa	Aut.	dn	G	Kv	dP
	Pion	Dział.					[mm]	[kg/s]	[m3/h]	[Pa]
Z			0B/3/1	013G0360	1	0.10	15	0.004	0.130	988
Z			0B/2/4	013G0360	1	0.31	15	0.006	0.130	3124
Z			0B/2/4	013G0360	1	0.31	15	0.006	0.130	3131
Z			0B/2/3	013G0360	2	0.35	15	0.008	0.159	3616
Z			0B/2/3	013G0360	2	0.35	15	0.008	0.159	3624
Z			0B/2/1	013G0360	1	0.23	15	0.005	0.130	2370
Z			0B/2/5	013G0360	4	0.31	15	0.014	0.299	3164
Z			0B/3/4	013G0360	2	0.32	15	0.007	0.145	3258
Z			0B/3/4	013G0360	2	0.32	15	0.007	0.145	3258
Z			0A/1/3	013G0360	2	0.34	15	0.013	0.194	6029
Z			0A/1/1	013G0360	1	0.04	15	0.003	0.130	755
Z			0A/1/4	013G0360	1	0.22	15	0.007	0.130	3819
Z			0A/1/4	013G0360	1	0.22	15	0.007	0.130	3827
Z			0A/1/5	013G0360	2	0.36	15	0.010	0.144	6275
Z			0A/3/4	013G0360	2	0.33	15	0.009	0.145	5732
Z			0A/3/4	013G0360	2	0.33	15	0.009	0.145	5737
Z			0A/3/1	013G0360	1	0.10	15	0.005	0.130	1784
Z			0A/3/5	013G0360	2	0.31	15	0.012	0.194	5524
Z			0A/3/4	013G0360	2	0.32	15	0.010	0.150	5719
Z			0A/3/6	013G0360	1	0.33	15	0.008	0.130	5732
Z			0A/3/6	013G0360	1	0.33	15	0.008	0.130	5740
Z			1D/4/4	013G0360	2	0.32	15	0.010	0.169	5032
Z			1D/4/4	013G0360	2	0.33	15	0.010	0.170	5037
Z			1D/4/3	013G0360	2	0.33	15	0.009	0.143	5121
Z			1D/4/3	013G0360	2	0.33	15	0.009	0.143	5122
Z			1D/4/1	013G0360	1	0.03	15	0.002	0.130	499
Z			1D/3/4	013G0360	1	0.21	15	0.006	0.130	3280
Z			1D/3/4	013G0360	1	0.21	15	0.006	0.130	3280
Z			1D/3/3	013G0360	2	0.34	15	0.009	0.139	5320
Z			1D/3/3	013G0360	2	0.34	15	0.009	0.138	5324
Z			1D/3/1	013G0360	1	0.04	15	0.003	0.130	621
Z			1D/2/4	013G0360	3	0.31	15	0.013	0.215	4784
Z			1D/2/3	013G0360	2	0.33	15	0.008	0.131	5083
Z			1D/2/3	013G0360	2	0.33	15	0.008	0.131	5083
Z			1D/2/1	013G0360	1	0.14	15	0.005	0.130	2205
Z			1D/1/4	013G0360	2	0.32	15	0.012	0.190	4989
Z			1D/1/3	013G0360	1	0.29	15	0.007	0.130	4450
Z			1D/1/3	013G0360	1	0.29	15	0.007	0.130	4460
Z			1D/1/1	013G0360	1	0.09	15	0.004	0.130	1456
Z			1D/5/4	013G0360	2	0.30	15	0.012	0.198	4627
Z			1D/5/3	013G0360	1	0.25	15	0.007	0.130	3933
Z			1D/5/3	013G0360	1	0.25	15	0.007	0.130	3942

Wyniki - Nastawy

Typ	Numer		Pom.	Symbol	Nastawa	Aut.	dn	G	Kv	dP
	Pion	Dział.					[mm]	[kg/s]	[m3/h]	[Pa]
Z			1D/5/1	013G0360	1	0.17	15	0.006	0.130	2600
Z			1D/5/3	013G0360	2	0.31	15	0.009	0.157	4778
Z			1D/5/1	013G0360	1	0.17	15	0.006	0.130	2608
Z			1C/4/4	013G0360	3	0.32	15	0.012	0.244	3329
Z			1C/4/3	013G0360	2	0.34	15	0.009	0.171	3549
Z			1C/4/3	013G0360	2	0.34	15	0.009	0.171	3553
Z			1C/3/3	013G0360	1	0.35	15	0.007	0.130	3641
Z			1C/3/3	013G0360	1	0.35	15	0.007	0.130	3641
Z			1C/4/1	013G0360	1	0.17	15	0.005	0.130	1748
Z			1C/3/1	013G0360	1	0.09	15	0.003	0.130	929
Z			1C/2/4	013G0360	1	0.29	15	0.006	0.130	3075
Z			1C/2/4	013G0360	1	0.29	15	0.006	0.130	3075
Z			1C/2/3	013G0360	2	0.37	15	0.008	0.141	3867
Z			1C/2/3	013G0360	2	0.37	15	0.008	0.141	3876
Z			1C/2/1	013G0360	1	0.20	15	0.005	0.130	2107
Z			1C/3/3	013G0360	2	0.34	15	0.009	0.174	3620
Z			1C/3/4	013G0360	4	0.31	15	0.014	0.295	3211
Z			1C/2/5	013G0360	4	0.32	15	0.015	0.309	3305
Z			1B/4/4	013G0360	3	0.33	15	0.012	0.228	3528
Z			1B/4/3	013G0360	2	0.35	15	0.008	0.158	3723
Z			1B/4/3	013G0360	2	0.35	15	0.008	0.158	3727
Z			1B/3/3	013G0360	3	0.29	15	0.011	0.240	3042
Z			1B/3/3	013G0360	3	0.29	15	0.011	0.240	3042
Z			1B/4/1	013G0360	1	0.16	15	0.005	0.130	1668
Z			1B/3/1	013G0360	1	0.10	15	0.004	0.130	1001
Z			1B/2/4	013G0360	1	0.32	15	0.006	0.130	3336
Z			1B/2/4	013G0360	1	0.32	15	0.006	0.130	3336
Z			1B/2/3	013G0360	2	0.35	15	0.008	0.163	3666
Z			1B/2/3	013G0360	2	0.35	15	0.008	0.163	3670
Z			1B/2/1	013G0360	1	0.23	15	0.006	0.130	2459
Z			1B/2/5	013G0360	4	0.30	15	0.015	0.309	3168
Z			1B/3/4	013G0360	2	0.31	15	0.007	0.150	3233
Z			1B/3/4	013G0360	2	0.31	15	0.007	0.150	3238
Z			1C/1/3	013G0360	2	0.36	15	0.009	0.172	3793
Z			1C/1/3	013G0360	2	0.36	15	0.009	0.172	3797
Z			0C/1/3	013G0360	2	0.32	15	0.009	0.193	3273
Z			0C/1/3	013G0360	2	0.32	15	0.009	0.193	3279
Z			0B/1/3	013G0360	2	0.35	15	0.009	0.180	3577
Z			0B/1/3	013G0360	2	0.35	15	0.009	0.180	3572
Z			1B/1/3	013G0360	2	0.35	15	0.010	0.183	3704
Z			1B/1/3	013G0360	2	0.35	15	0.010	0.183	3704
Z			1A/1/3	013G0360	3	0.32	15	0.014	0.222	5737

Wyniki - Nastawy

Typ	Numer		Pom.	Symbol	Nastawa	Aut.	dn	G	Kv	dP
	Pion	Dział.					[mm]	[kg/s]	[m3/h]	[Pa]
Z			1A/1/1	013G0360	1	0.04	15	0.003	0.130	743
Z			1A/1/4	013G0360	1	0.26	15	0.008	0.130	4652
Z			1A/1/4	013G0360	1	0.26	15	0.008	0.130	4663
Z			1A/1/5	013G0360	2	0.34	15	0.009	0.138	6150
Z			1A/2/3	013G0360	2	0.31	15	0.008	0.131	5486
Z			1A/2/3	013G0360	2	0.31	15	0.008	0.131	5486
Z			1A/3/4	013G0360	2	0.33	15	0.010	0.159	5878
Z			1A/3/4	013G0360	2	0.33	15	0.010	0.159	5879
Z			1A/3/1	013G0360	1	0.07	15	0.004	0.130	1307
Z			1A/3/5	013G0360	2	0.32	15	0.012	0.183	5758
Z			1A/3/4	013G0360	2	0.33	15	0.011	0.165	5852
Z			1A/3/6	013G0360	2	0.33	15	0.010	0.144	5921
Z			1A/3/6	013G0360	2	0.33	15	0.010	0.144	5925
Z			1A/2/3	013G0360	2	0.31	15	0.009	0.135	5478
Z			0A/2/3	013G0360	1	0.32	15	0.008	0.130	5639
Z			0A/2/3	013G0360	1	0.32	15	0.008	0.130	5646
Z			0A/2/3	013G0360	1	0.34	15	0.009	0.130	5988
Z			2D/4/4	013G0360	1	0.20	15	0.006	0.130	3164
Z			2D/4/4	013G0360	1	0.20	15	0.006	0.130	3164
Z			2D/4/3	013G0360	1	0.24	15	0.007	0.130	3738
Z			2D/4/3	013G0360	1	0.24	15	0.007	0.130	3729
Z			2D/4/1	013G0360	1	0.04	15	0.003	0.130	605
Z			2D/3/4	013G0360	1	0.08	15	0.004	0.130	1293
Z			2D/3/4	013G0360	1	0.08	15	0.004	0.130	1293
Z			2D/3/3	013G0360	1	0.23	15	0.007	0.130	3627
Z			2D/3/3	013G0360	1	0.23	15	0.007	0.130	3627
Z			2D/3/1	013G0360	1	0.04	15	0.003	0.130	708
Z			2D/2/4	013G0360	2	0.32	15	0.009	0.153	5096
Z			2D/2/3	013G0360	1	0.14	15	0.005	0.130	2211
Z			2D/2/3	013G0360	1	0.14	15	0.005	0.130	2211
Z			2D/2/1	013G0360	1	0.13	15	0.005	0.130	2027
Z			2D/1/4	013G0360	1	0.28	15	0.007	0.130	4507
Z			2D/1/3	013G0360	1	0.16	15	0.006	0.130	2481
Z			2D/1/3	013G0360	1	0.16	15	0.006	0.130	2481
Z			2D/1/1	013G0360	1	0.08	15	0.004	0.130	1331
Z			2D/7	013G0360	1	0.18	15	0.006	0.130	2801
Z			2D/5/4	013G0360	1	0.31	15	0.008	0.130	4905
Z			2D/5/3	013G0360	1	0.10	15	0.004	0.130	1542
Z			2D/5/3	013G0360	1	0.10	15	0.004	0.130	1542
Z			2D/5/1	013G0360	1	0.08	15	0.004	0.130	1309
Z			2D/5/3	013G0360	1	0.17	15	0.006	0.130	2749
Z			2D/5/1	013G0360	1	0.08	15	0.004	0.130	1312

Wyniki - Nastawy

Typ	Numer		Pom.	Symbol	Nastawa	Aut.	dn	G	Kv	dP
	Pion	Dział.					[mm]	[kg/s]	[m3/h]	[Pa]
Z			2C/4/4	013G0360	2	0.32	15	0.008	0.165	3433
Z			2C/4/3	013G0360	1	0.31	15	0.006	0.130	3324
Z			2C/4/3	013G0360	1	0.31	15	0.006	0.130	3324
Z			2C/3/3	013G0360	1	0.18	15	0.005	0.130	1962
Z			2C/3/3	013G0360	1	0.18	15	0.005	0.130	1962
Z			2C/4/1	013G0360	1	0.16	15	0.005	0.130	1784
Z			2C/3/1	013G0360	1	0.10	15	0.004	0.130	1058
Z			2C/2/4	013G0360	1	0.13	15	0.004	0.130	1388
Z			2C/2/4	013G0360	1	0.13	15	0.004	0.130	1388
Z			2C/2/3	013G0360	1	0.22	15	0.005	0.130	2339
Z			2C/2/3	013G0360	1	0.22	15	0.005	0.130	2339
Z			2C/2/1	013G0360	1	0.20	15	0.005	0.130	2126
Z			2C/3/3	013G0360	1	0.32	15	0.007	0.130	3497
Z			2C/3/4	013G0360	2	0.31	15	0.010	0.193	3409
Z			2C/2/5	013G0360	3	0.35	15	0.011	0.213	3820
Z			2C/1/3	013G0360	1	0.34	15	0.007	0.130	3628
Z			2C/1/3	013G0360	1	0.34	15	0.007	0.130	3628
Z			2B/4/4	013G0360	2	0.31	15	0.008	0.157	3393
Z			2B/4/3	013G0360	1	0.27	15	0.006	0.130	2927
Z			2B/4/3	013G0360	1	0.27	15	0.006	0.130	2927
Z			2B/3/3	013G0360	2	0.32	15	0.008	0.168	3432
Z			2B/3/3	013G0360	2	0.32	15	0.008	0.168	3432
Z			2B/4/1	013G0360	1	0.16	15	0.005	0.130	1712
Z			2B/3/1	013G0360	1	0.11	15	0.004	0.130	1142
Z			2B/2/4	013G0360	1	0.14	15	0.004	0.130	1565
Z			2B/2/4	013G0360	1	0.14	15	0.004	0.130	1565
Z			2B/2/3	013G0360	1	0.27	15	0.006	0.130	2962
Z			2B/2/3	013G0360	1	0.27	15	0.006	0.130	2962
Z			2B/2/1	013G0360	1	0.23	15	0.006	0.130	2480
Z			2B/2/5	013G0360	2	0.34	15	0.011	0.207	3697
Z			2B/3/4	013G0360	1	0.19	15	0.005	0.130	2018
Z			2B/3/4	013G0360	1	0.19	15	0.005	0.130	2018
Z			2B/1/3	013G0360	2	0.33	15	0.007	0.133	3641
Z			2B/1/3	013G0360	2	0.33	15	0.007	0.133	3635
Z			2A/1/3	013G0360	2	0.31	15	0.009	0.145	5711
Z			2A/1/1	013G0360	1	0.03	15	0.003	0.130	569
Z			2A/1/4	013G0360	1	0.15	15	0.006	0.130	2739
Z			2A/1/4	013G0360	1	0.15	15	0.006	0.130	2739
Z			2A/1/5	013G0360	1	0.22	15	0.007	0.130	4085
Z			2A/2/3	013G0360	1	0.18	15	0.006	0.130	3306
Z			2A/2/3	013G0360	1	0.18	15	0.006	0.130	3306
Z			2A/3/4	013G0360	1	0.20	15	0.007	0.130	3717

Wyniki - Nastawy

Typ	Numer		Pom.	Symbol	Nastawa	Aut.	dn	G	Kv	dP
	Pion	Dział.					[mm]	[kg/s]	[m3/h]	[Pa]
Z			2A/3/4	013G0360	1	0.20	15	0.007	0.130	3708
Z			2A/3/1	013G0360	1	0.09	15	0.004	0.130	1564
Z			2A/3/5	013G0360	1	0.34	15	0.009	0.130	6148
Z			2A/3/4	013G0360	1	0.22	15	0.007	0.130	3947
Z			2A/3/6	013G0360	1	0.13	15	0.005	0.130	2406
Z			2A/3/6	013G0360	1	0.13	15	0.005	0.130	2406
Z			2A/2/3	013G0360	1	0.19	15	0.007	0.130	3510
Z			1C/5	013G0360	2	0.92	15	0.008	0.135	5072
Z			2C/5	013G0360	1	0.50	15	0.006	0.130	2939
Z			1B/5	013G0360	2	0.42	15	0.008	0.139	4389
Z			0A/6	013G0360	1	0.01	15	0.002	0.130	253
Z			0A/4	013G0360	1	0.05	15	0.003	0.130	826
Z			0C/5	013G0360	2	0.92	15	0.010	0.175	4751
Z			2A/5	013G0360	1	0.18	15	0.006	0.130	3201
Z			2A/4	013G0360	1	0.02	15	0.002	0.130	367
Z			1A/5	013G0360	2	0.37	15	0.010	0.148	6632
Z			1A/4	013G0360	1	0.04	15	0.003	0.130	639
Z			0A/5	013G0360	2	0.38	15	0.010	0.137	6690
Z			1D/7	013G0360	2	0.34	15	0.008	0.137	5219
Z			0D/6	013G0360	1	0.02	15	0.002	0.130	251
Z			0D/7	013G0360	2	0.32	15	0.011	0.181	4915
Z			2B/5	013G0360	1	0.24	15	0.006	0.130	2578
Z			0B/5	013G0360	2	0.41	15	0.010	0.180	4167
Z			0B/3/2	013G0360	2	0.32	15	0.008	0.164	3240
Z			0C/3/2	013G0360	3	0.31	15	0.010	0.239	2352
Z			1C/3/2	013G0360	2	0.35	15	0.008	0.159	3649
Z			2C/3/2	013G0360	1	0.19	15	0.005	0.130	2035
Z			1B/3/2	013G0360	2	0.30	15	0.008	0.170	3211
Z			2B/3/2	013G0360	1	0.19	15	0.005	0.130	2113
P			D/K.INST	DA 516-30	15kPa		25	0.609	6.467	11900
P			C/K.INST	DA 516-30	7.5kPa		15	0.077	0.585	23268
P			C/K.INST	DA 516-30	10kPa		15	0.361	2.867	21283
P			B/K.INST	DA 516-30	10kPa		25	0.471	4.767	13100
P			-1A/1	DA 516-30	17.5kPa		25	0.448	11.997	1871
P			C/K.INST	DA 516-30	5kPa		15	0.025	0.263	11868
Z			0C/7	RTD-N-K	3.5	0.98	15	0.019	0.121	33616
Z			-1A/1	RTD-N-K	3	0.96	15	0.012	0.107	16952
Z			2A/3/3	RTD-N-K	1	0.07	15	0.001	0.040	1223
Z			2A/3/2	RTD-N-K	1.5	0.35	15	0.004	0.054	6435
Z			2A/2/2	RTD-N-K	1.5	0.36	15	0.003	0.044	6648
Z			2A/1/2	RTD-N-K	1.5	0.32	15	0.004	0.059	5864
Z			2B/1/2	RTD-N-K	2	0.34	15	0.004	0.077	3706

Wyniki - Nastawy

Typ	Numer		Pom.	Symbol	Nastawa	Aut.	dn	G	Kv	dP
	Pion	Dział.					[mm]	[kg/s]	[m3/h]	[Pa]
Z			2B/2/2	RTD-N-K	2	0.36	15	0.004	0.070	3928
Z			2B/4/2	RTD-N-K	2.5	0.32	15	0.004	0.083	3482
Z			2C/1/2	RTD-N-K	2	0.38	15	0.004	0.073	4135
Z			2C/2/2	RTD-N-K	2	0.37	15	0.004	0.069	4095
Z			2C/4/2	RTD-N-K	2.5	0.32	15	0.004	0.082	3534
Z			2D/5/2	RTD-N-K	1.5	0.35	15	0.004	0.056	5610
Z			2D/1/2	RTD-N-K	2	0.30	15	0.004	0.068	4875
Z			2D/2/2	RTD-N-K	2	0.33	15	0.004	0.065	5245
Z			2D/3/2	RTD-N-K	2	0.35	15	0.004	0.063	5582
Z			2D/4/2	RTD-N-K	2	0.35	15	0.005	0.072	5556
Z			0A/2/2	RTD-N-K	1.5	0.37	15	0.003	0.048	6588
Z			1A/3/3	RTD-N-K	1	0.34	15	0.003	0.040	6137
Z			1A/3/2	RTD-N-K	2.5	0.33	15	0.006	0.093	6027
Z			1A/2/2	RTD-N-K	1.5	0.31	15	0.003	0.052	5605
Z			1A/1/2	RTD-N-K	2	0.35	15	0.004	0.062	6282
Z			1B/1/2	RTD-N-K	2.5	0.36	15	0.004	0.084	3847
Z			0B/1/2	RTD-N-K	2.5	0.36	15	0.004	0.083	3711
Z			0C/1/2	RTD-N-K	2.5	0.33	15	0.005	0.093	3415
Z			1C/1/2	RTD-N-K	2.5	0.37	15	0.004	0.083	3916
Z			1B/2/2	RTD-N-K	2	0.35	15	0.004	0.078	3770
Z			1B/4/2	RTD-N-K	2.5	0.36	15	0.005	0.087	3812
Z			1C/2/2	RTD-N-K	2	0.37	15	0.004	0.075	3948
Z			1C/4/2	RTD-N-K	2.5	0.34	15	0.005	0.089	3652
Z			1D/5/2	RTD-N-K	3	0.31	15	0.007	0.120	4860
Z			1D/1/2	RTD-N-K	2	0.34	15	0.004	0.072	5265
Z			1D/2/2	RTD-N-K	2	0.33	15	0.004	0.072	5166
Z			1D/3/2	RTD-N-K	2	0.35	15	0.004	0.070	5423
Z			1D/4/2	RTD-N-K	3.5	0.33	15	0.008	0.125	5161
Z			0A/3/3	RTD-N-K	1	0.27	15	0.002	0.040	4844
Z			0A/3/2	RTD-N-K	2.5	0.33	15	0.006	0.084	5841
Z			0A/1/2	RTD-N-K	1.5	0.36	15	0.004	0.057	6442
Z			0B/2/2	RTD-N-K	2	0.36	15	0.004	0.076	3720
Z			0B/4/2	RTD-N-K	2.5	0.35	15	0.004	0.088	3604
Z			0C/2/2	RTD-N-K	2	0.39	15	0.004	0.078	4006
Z			0C/4/2	RTD-N-K	3	0.36	15	0.005	0.107	2766
Z			0D/1/2	RTD-N-K	2	0.37	15	0.005	0.072	5707
Z			0D/2/2	RTD-N-K	2	0.37	15	0.005	0.071	5697
Z			0D/3/2	RTD-N-K	1.5	0.36	15	0.003	0.047	5596
Z			0D/5/2	RTD-N-K	3.5	0.33	15	0.007	0.122	5035
Z			0D/4/2	RTD-N-K	3.5	0.32	15	0.008	0.134	4845
Z			C/K. INST	STAD	2		20	0.077	1.900	2261
Z			D/K. INST	STAD	4		40	0.609	19.200	1383

Wyniki - Nastawy

Typ	Numer		Pom.	Symbol	Nastawa	Aut.	dn	G	Kv	dP
	Pion	Dział.					[mm]	[kg/s]	[m3/h]	[Pa]
Z			C/K.INST	STAD	3.5		32	0.361	11.800	1286
Z			B/K.INST	STAD	4		32	0.471	14.200	1512
Z			-1A/1	STAD	4		32	0.448	14.200	1368
Z			C/K.INST	STAD	1.1		15	0.025	0.232	15529
P			B/K.INST	STAD	1.6		15	0.024	0.365	5579
P			D/K.INST	STAD	1.5		15	0.027	0.314	9926
P			2D/7	STAD	1.9		15	0.029	0.520	4149
P			1D/7	STAD	2.5		15	0.038	0.877	2575
P			0A/6	STAD	0.75		15	0.015	0.169	9883
P			1A/5	STAD	0.7		15	0.013	0.161	8938
P			2A/5	STAD	0.5		15	0.008	0.127	5923
P			0D/7	STAD	2.2		15	0.039	0.693	4195
P			1C/5	STAD	2.5		15	0.039	0.877	2632
P			2A/5	STAD	1.4		15	0.023	0.294	7882
P			2A/5	STAD	2.5		15	0.050	0.877	4297
P			2A/5	STAD	1.8		15	0.035	0.468	7403
P			2B/5	STAD	1.4		15	0.018	0.294	4941
P			2B/5	STAD	2.5		15	0.041	0.877	2942
P			2B/5	STAD	2.25		15	0.036	0.724	3285
P			2B/5	STAD	1.9		15	0.029	0.520	4089
P			2C/5	STAD	1.5		15	0.017	0.314	4148
P			2C/5	STAD	2.5		15	0.039	0.877	2694
P			2C/5	STAD	2.25		15	0.035	0.724	3102
P			2C/5	STAD	2		15	0.030	0.571	3715
P			2D/7	STAD	1.75		15	0.027	0.443	4884
P			2D/7	STAD	2.1		15	0.034	0.632	3775
P			2D/7	STAD	2.1		15	0.034	0.632	3893
P			2D/7	STAD	1.9		15	0.028	0.520	4020
P			1A/5	STAD	1.6		15	0.029	0.365	8174
P			1A/5	STAD	3.4		15	0.076	1.860	2224
P			1A/5	STAD	2.25		15	0.046	0.724	5465
P			1B/5	STAD	1.7		15	0.024	0.417	4288
P			1B/5	STAD	3.25		15	0.054	1.680	1407
P			1B/5	STAD	3.1		15	0.049	1.500	1443
P			1B/5	STAD	2.5		15	0.037	0.877	2435
P			1C/5	STAD	1.7		15	0.023	0.417	3957
P			1C/5	STAD	3.5		15	0.052	1.980	921
P			1C/5	STAD	3.6		15	0.048	2.088	722
P			1D/7	STAD	2.25		15	0.035	0.724	3149
P			1D/7	STAD	3		15	0.048	1.380	1653
P			1D/7	STAD	3.2		15	0.053	1.620	1459
P			1D/7	STAD	2.2		15	0.037	0.693	3889

Wyniki - Nastawy

Typ	Numer		Pom.	Symbol	Nastawa	Aut.	dn	G	Kv	dP
	Pion	Dział.					[mm]	[kg/s]	[m3/h]	[Pa]
P			0A/6	STAD	1.6		15	0.029	0.365	8299
P			0A/6	STAD	3.75		15	0.071	2.250	1317
P			0A/6	STAD	2.1		15	0.043	0.632	6337
P			0B/5	STAD	1.65		15	0.023	0.391	4550
P			0B/5	STAD	3		15	0.053	1.380	1957
P			0B/5	STAD	3.1		15	0.048	1.500	1362
P			0B/5	STAD	2.4		15	0.036	0.816	2659
P			0C/5	STAD	1.6		15	0.024	0.365	5580
P			0C/5	STAD	3.1		15	0.054	1.500	1743
P			0C/5	STAD	2.75		15	0.037	1.129	1410
P			0C/5	STAD	3.4		15	0.041	1.860	636
P			0D/7	STAD	2.4		15	0.040	0.816	3227
P			0D/7	STAD	2.2		15	0.037	0.693	3741
P			0D/7	STAD	3		15	0.052	1.380	1882
P			0D/7	STAD	2.8		15	0.051	1.179	2477