



PODDASZE

nr zakres rewizji		data	
Przebudowa i nadbudowa budynku wielopiętrowego		ul. Fokierczna 1, 67-200 Głogów	
dz. nr 476, Alh-I, Obreń, arków		Gmina Miejska Głogów	
Rynek 10, 67-200 Głogów		Rynek 10, 67-200 Głogów	
mgr inż. Ireneusz Grogó		mgr inż. Ireneusz Grogó	
mgr inż. Szymon Kości		mgr inż. Szymon Kości	
mgr inż. Magdalena Długosz		mgr inż. Magdalena Długosz	
RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.		RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.	
Sanitarna		PW	
1/1		1:100	

- LEGENDA:
- instalacja c.o.
 - rozdział c.o. z licznikami ciepła
 - rozdział c.o. mieszkaniowy
 - zapotrzebowanie na moc pomieszczeniową
 - licznik ciepła
 - zostaw odbojnicowy kulowy
 - grzejnik konwekcyjny
 - grzejnik łazienkowy
 - CIK - pion instalacji c.o.
- UWAGA DODATKOWE:
- pion instalacji c.o. oraz instalacji prowadzący od pionów do rozdzielaczy z licznikami ciepła
 - w komunikacji budynku wykonane z rur stalowych
 - pion instalacji c.o. z rozdzielaczem termodynamicznym RPL o gr. 20 mm
 - na pionach zmontować zawory regulacyjne hydrauliczne z nastawą wstępu
 - grzejniki na kłody schodowej zostać przewodami z rur stalowych
 - przewody instalacji c.o. podłączyć do rozdzielaczy z licznikami ciepła po JS i-ny Pomaga DN15
 - przewody doprowadzające od licznika ciepła do rozdzielaczy mieszkaniowych, od rozdzielaczy do grzejników wykonane z rur PE-X/Alu/PE-X
 - przewody w podłozie w układzie termodynamicznym typu AL, w łazienkach Csanoket i-ny WH
 - grzejniki wpasować z zaworami i głowicami termodynamicznymi typu RTO i-ny Danfoss
 - grzejniki montować min. 10cm od podłogi i 5cm od ściany
 - przejścia przez przegrody wykonane w układach o średnicy 110/100mm