



UWAGI OGÓLNE:

- LOKALIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SPRAWDZIĆ ODKRYWKĄ
- PRZY ZBLIŻENIACH DO UZBROJENIA ISTNIEJĄCEGO ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE
- RZĘDNE WŁAZÓW POKRYW DOSTOSOWAĆ DO NIWELETY DROGI PROJEKTOWANEJ
- RURY KAMIONKOWE SYSTEM "C"(WYTRZYMAŁOŚĆ 48kN/m DLA ø200, NASIĄKL. DO 6%) KIELICHOWE, ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE, OBUSTRONNIE GLAZUROWANE,
- ZMIANY TRASY W PIONIE WYKONAĆ ŁUKAMI 45 st.
- DNA STUDNI REWIZYJNYCH ZAMAWIAĆ Z KINETĄ I TULEJAMI POD KRÓCCE DOSTUDZIENNE
- PRZYKRYCIE STUDNI – WŁAZ ŻELIWNY Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, W KL. D400
- WŁAZY SAMOZACISKOWE
- ZWIĘNCZENIE STUDNI – KRĄG KONICZNY ASYMETRYCZNY
- KANAŁY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI 15 cm

STUDNIA REW. TYP 1 –

- STUDNIE BETONOWE 1200, PREFABRYKOWANE Z BETONU C35/45, ELEMENTY ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE

STUDNIA REW. TYP 2 –

- STUDNIE BETONOWE 1000, PREFABRYKOWANE Z BETONU C35/45, ELEMENTY ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE

2 OTWORY GEOLOGICZNE WG DOKUMENTACJI ZAMIESZCZONEJ W ZAŁĄCZNIKU

- UWAGA: NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO NIE WYKAZANEGO NA MAPIE I W OPRACOWANIU.

POZIOM WODY GRUNTOWEJ

- UWAGA: W STUDZIENKACH S2–S7 MOŻLIWE WYKONANIE DOPŁYWÓW BOCZNYCH Z TERENÓW PRZYLEGŁYCH

ZAKRES REALIZACJI WG DOKUMENTACJI PODSTAWOWEJ
ZAKRES REALIZACJI WG PROJEKTU ZAMIENNEGO

UWAGA: W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA PROFILU WSTAWIĆ TRÓJNIKI KAM. ø200/150 W CELU TYMCZASOWEGO WPIĘCIA ISTN. PRZYŁĄCZY Z BUDYNKU 1, DO CZASU JEGO REMONTU I PRZEPIĘCIA DO PRZYŁĄCZY PROJEKTOWANYCH, W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WPIĘCIA PRZEWIDZIEĆ ZABUDOWĘ DODATKOWYCH STUDNI (S9a; S13a) ø1000 Z EL. BETONOWYCH Z WŁAZEM W KLASIE C–400 DO KTÓRYCH PODŁĄCZONE ZOSTANĄ ISTN. PRZYKANALIKI.

Temat:	Rewitalizacja osiedla Żarków w Głogowie Projekt sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zrzutem podczyszczonych ścieków do przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej
Inwestor:	Gmina Miejska Głogów Rynek 15, 67-200 Głogów
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Meissner — uprawnienia: 111/94/LW — podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Maciejak — uprawnienia: 300/79/Wlm — podpis:
Opracowanie:	ASA — AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ASA sp. z o.o. ul. Ks. Bronisława J. Dudy 6/2 Wrocław tel/fax: 71 343 34 34 www.asa-wrocl.com
Tytuł rysunku:	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
Branża:	INSTALACJE SANITARNE
Nr rys.:	IS-3
Projekt budowlany / zamienny	1/1
Data:	2011-07-10
Skala:	1:500/100