

OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA DŁUGOTRWAŁA PRZEWODÓW ZGODNIE PN-IEC 60364-5-523 (WYKONANIE ZGODNIE ZAŁĄCZNIKIEM B)
BUDOWY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W PARKU WROCŁAWSKIM W LUBINIE

Tabela nr 2

LP	NUMER LUB ADRES OBWODU	NUMER LINII	wyróżnik z danych o przewodzie	rodzaj przewody Al=1 Cu=2	maks. temp. izolacji 70°C - 1 90°C - 2	przekrój S[mm2]	ilość żył na fazę	OBCIĄŻAL- NOŚĆ I [A]	WSPÓŁCZYNNIKI POPRAWKOWE DLA PRZEWODÓW W ZIEMI										KONTROLA JEDNOCZES- ZASTOSOWA- NIA WSPÓŁCZ. DLA ZIEMI I POWIETRZA	WYNIKOWY PRĄD OBCIĄŻENIA DŁUGOTRWA- ŁEGO [A]
									temperatura ziemi inna niż 20deg tab.52-D2			rezystywność gruntu inna niż 2,5 K*m/W tab.52-D3			wiązki w ziemi równolegle tab.52-E2 kable stykają się = 0 odległość = średnicy=1 odległość=0,125m =2 odległość=0,25m =3					
									użyty=1 nieużyty=0	temperatura 10 do 20 deg co 5 deg	współ- czynnik	użyty=1 nieużyty=0	rezystywność 0-ziemia 1 do 3co 0,5	współ- czynnik	użyty=1 nieużyty=0	liczba obwodów od2 do 6	odległość	współ- czynnik		
	linia SK - TA3	0	36	2	1	16	1	67	1	15,0	1,05	1	1,5	1,10	0	2,00	0,00	1,00	O.K	77,48
	linia TA3 - TA2	0	36	2	1	16	1	67	1	15,0	1,05	1	1,5	1,10	0	2,00	0,00	1,00	O.K	77,48
	linia TA2 - TB	0	36	2	1	16	1	67	1	15,0	1,05	1	1,5	1,10	0	2,00	0,00	1,00	O.K	77,48
	tablica TJ-2	0	36	2	1	10	1	52	1	15,0	1,05	1	1,5	1,10	1	2,00	0,00	0,75	O.K	44,87
	tablica TJ-3	0	36	2	1	10	1	52	1	15,0	1,05	1	1,5	1,10	1	2,00	0,00	0,75	O.K	44,87
	tablica TJ-4	0	26	2	1	4	1	38	1	15,0	1,05	1	1,5	1,10	0	2,00	0,00	1,00	O.K	43,63
	TABLICA TJ-1	0	36	2	1	16	1	67	1	15,0	1,05	1	1,5	1,10	2	3,00	0,00	1,00	O.K	77,48
	TABLICA TCK	0	36	2	1	10	1	52	1	15,0	1,05	1	1,5	1,10	1	2,00	0,00	0,75	O.K	44,87
	obwód SK/2	0	36	2	1	16	1	67	1	15,0	1,05	1	1,5	1,10	0	2,00	0,00	1,00	O.K	77,48
	szafka SK	0	36	2	1	95	1	179	1	15,0	1,05	1	1,5	1,10	0	2,00	0,00	1,00	O.K	206,39

SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI	wyróżnik danych o przewodzie			
	2 żyły	3 żyły		3-FAZ
KABLE W RURZE W ZIEMI	26	36	D	PVC
PRZEWODY WIELOŻYŁ NA KORYTKU LUB DRABINCE	271	371	E	52-C3/7
PRZEWODY JEDNOŻYŁ. NA KORYTKU LUB DRABINCE	281	381	F	52-C9/E
PRZEWODY JEDNOŻYŁ W RURZE W MURZE LUB W RURZE NA ŚCIANIE / KONSTRUKCJI	23	33	B1	52-C9/F
PRZEWODY WIELOŻYŁ. W RURZE W MURZE LUB W RURZE NA ŚCIANIE / KONSTRUKCJI	24	34	B2	52-C3/4
PRZEWODY JEDNO LUB WIELOŻYŁ. BEZPOŚREDNIO W MURZE LUB W KORYTKU NIEPERFOROWAN	2	3	C	52-C3/5
				52-C3/6